



Prüfbescheinigung

Verification certificate

Nr. / No. 20-59/12

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

ECO Schulte GmbH & Co. KG
D-58706 Menden

wird bescheinigt, dass am
at the date of

10. Februar/ February 2012

für das Produkt

for the product

ZB Fenstergriff/ Window handle

mit den Artikelnummern

with the item numbers

FO-310 A // FO-110 A //
FO-410 A // FO-210 A

einen 100 Nm Test zum Schutz gegen Abreißen und gegen Abdrehen entsprechend der DIN EN 1627:2011-09, Anhang B, Tabelle B1

meet a 100 Nm test protection against forcing off and against twisting off according to DIN EN 1627:2011-09, annex B, table B1

bestanden hat.

Dieser Prüfbescheinigung liegt der Prüfbericht Nr. 20-12/12 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit der Prüfbescheinigung bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This verification certificate is based on the evaluation of test report No. 20-12/12 by PIV .

The validity of the verification certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 05. September 2012

i.A. H. Wichert

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes is forbidden. Disregard means document forgery.